



# Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

**Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit  
Attestation suisse autorisant l'utilisation**

**No Z 16452**

Gruppe 106 Groupe 106	Dachelemente und Unterdächer Eléments de toitures et de sous-toitures
Gesuchsteller Requérant	Winco Technologies 8 Rue du Boisillon, ZI d. Chatelets FR-22960 Trégueux
Hersteller Fabricant	Winco Technologies FR-22960 Trégueux
Produkt Produit	SKYTECH
Beschrieb Description	Membrane aus Glasfasergewebe mit beid- seitiger ALU-Beschichtung, D=8mm  Membrane en tissu de verre, revêtue d'ALU des 2 côtés, E=8mm
Anwendung Utilisation	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht LNE F-Trappes Nr. F120272-Document CEMATE/2 vom 26.04.2006, Nr. F120272-Document CEMATE/1 vom 26.04.2006
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	EN ISO 13823, EN ISO 1716 oder EN ISO 1182 EN ISO 13823, EN ISO 1716 ou EN ISO 1182
Beurteilung Appréciation	A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2011  
Durée de validité

Anzahl Seiten 1  
nombre de pages



Zulassungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden  
Organisme d'homologation des autorités  
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

*T. Abegg*

*J. Rapp*

Abegglen

Rappo

3001 Bern, 20.09.2006

