

WINCO TECHNOLOGIES
5 rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
France

Les Avenières VT, le 19 juin 2020

ATTESTATION DE CLASSEMENT

ESSAIS DE REACTION AU FEU SELON LA NORME EUROPEENNE NF EN 13501-1+A1 : 2018

Objet Réaction au feu d'une feuille souple d'étanchéité d'après la norme EN 13859-2 : 2010 « Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 2 : écrans souples pour murs extérieurs ».

Essai n° EFR-20-001508B

Effectué le 17 septembre 2019 et 13 mai 2020

Demandeur WINCO TECHNOLOGIES
5 rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
France

Concernant RAINCONTROL GF430R

Classement **A2-s1, d0**

Valable pour une utilisation non supportée et supportée (avec tous substrats ou sans substrat).

Valable pour une exposition uniquement face aluminium.

Valable avec une bande adhésive en aluminium de référence REFLEXBOND XL en partie extérieure au niveau de la jonction, de largeur 75 mm et de consommation d'adhésif 100 g/m².



Charlotte SIEMONEIT
Ingénieur Chargée d'Affaires

Cette attestation n'a qu'une valeur informative. Seul le rapport d'essai qui sera édité - dans sa version intégrale - permettra la vérification de conformité nécessaire à la validité des éléments.